



پایان عملیات شبانه مهار ترکیدگی لوله در خیابان اره‌گر تبریز؛ بازگشت سریع پایداری شبکه آب

حادثه ترکیدگی لوله آب در نیمه‌شب ۳۱ فروردین در محدوده خیابان اره‌گر تبریز با واکنش سریع و عملیات فشرده نیروهای شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی مهار شد و پیش از اذان صبح، جریان پایدار آب در این محدوده دوباره برقرار گردید.

سیامک سوزنده، مدیر آب تبریز، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام گزارش ترکیدگی لوله در انتهای خیابان بهار (خیابان اره گر)، نیروهای عملیاتی امور آب و فاضلاب منطقه ۶ تبریز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند. پس از بررسی‌های میدانی و ارزیابی دقیق شرایط، علت حادثه شناسایی و عملیات حفاری، ایمن‌سازی و ترمیم شبکه با به کارگیری تجهیزات تخصصی و خودروهای سنگین آغاز شد.

وی با اشاره به شرایط خاص بستر این خیابان افزود: بررسی‌ها نشان داد این محدوده در گذشته بافت مسکونی داشته و در جریان تعریض خیابان، برخی چاه‌های فاضلاب منازل قدیمی به طور کامل و اصولی پر نشده‌اند. نشست یکی از این چاه‌ها به مرور زمان موجب فرونشست خاک‌های اطراف، تضعیف لایه‌های زیرین آسفالت و وارد شدن فشار به انشعاب آب منزل مجاور شده و در نهایت به تخریب بستر لوله و وقوع ترکیدگی در شبکه منجر شده است.

سوزنده ادامه داد: با وجود تاریکی شب، شرایط خاص محل حادثه و حساسیت حفظ پایداری شبکه آب، تیم‌های عملیاتی با تلاش فشرده و هماهنگی کامل، عملیات اصلاح بستر، ترمیم لوله آسیب‌دیده و بازسازی محل را بدون وقفه دنبال کردند تا از گسترش خسارت و اختلال در شبکه جلوگیری شود.

مدیر آب تبریز تأکید کرد: خوشبختانه با تلاش مستمر همکاران، عملیات ترمیم پیش از اذان صبح به پایان رسید و جریان آب شرب به صورت پایدار در اختیار شهروندان این منطقه قرار گرفت.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی شهرداری منطقه ۴ تبریز، اداره گاز و اداره برق گفت: خدمت‌رسانی پایدار در شبکه آب شهری مستلزم حضور به موقع و واکنش سریع در چنین شرایطی است و همکاران ما در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با تعهد حرفه‌ای و تلاش شبانه‌روزی، در هر ساعت از شبانه‌روز برای حفظ پایداری این خدمت حیاتی در کنار مردم حضور دارند.